



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MЭ70.B.00129/24

Серия RU № 0565571



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-Консалтинговый Центр "ПромЭкспертСертификация". Адрес места нахождения: 300028, Россия, Тульская область, г.о. город Тула, ул. Болдина, д. 106, помещение 16Ц/1 цокольный этаж. Место осуществления деятельности: 300041, Тульская область, город Тула, ул. Фрунзе, д. 13, помещение 14, кабинет 210, номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11МЭ70 дата внесения в государственный реестр аккредитованных лиц 02.09.2015, телефон +74872250632, адрес электронной почты info@pesf.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Людиновкабель», Основной государственный регистрационный номер: 1030800752036. Место нахождения: 249402, Россия, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1. Телефон: +74844469169. Адрес электронной почты: info@ludinovocable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Людиновкабель». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249402, Россия, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с алюминиевыми и медными жилами, с изоляцией из силанольноосшитого полиэтилена, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из полиэтилена на напряжение 1 кВ, марки: АПвБШп(г), ПвБШп(г). Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 16.К71-277-98 «Кабели силовые с изоляцией из силанольноосшитого полиэтилена. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного Союза (ТР ТС 004/2011) «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Акт о результатах анализа состояния производства № 00220 от 08.11.2024 года, выдан органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-Консалтинговый Центр «ПромЭкспертСертификация» (уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.11МЭ70). Эксперт, проводивший анализ состояния производства – Гомозова Анастасия Андреевна; Протоколы испытаний № 485, 486 от 19.12.2024 года, выданы испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью Центр испытаний кабельной продукции «Волга-тест», номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21КБ19 от 19.06.2015 г. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ разделы 1-6 и 9-11 ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения – 02.10.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.12.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО

22.12.2029

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Е.Борис
(подпись)
В.Демкин
(подпись)



Еремина Мария Дмитриевна
(Ф.И.О.)

Демкин Валентин Васильевич
(Ф.И.О.)